

Übereinstimmungszertifikat

BWU03 – 0287

Hiermit wird gemäß § 22, Abs. 2, Nr. 2 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05. März 2010 bestätigt, dass

das Bauprodukt **„MAGU WS 4“**
Wärmedämmstoff aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2013-03

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ : 0,032 W/(m.K)
Grenzwert der Wärmeleitfähigkeit λ_{grenz} : 0,0309 W/(m.K)

des Herstellwerks **78183 Hüfingen**

der Firma **MAGU Bausysteme GmbH**
An der Hochstrasse
78183 Hüfingen

einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung unterliegt und die anerkannte Zertifizierungsstelle

Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMPA)
Pfaffenwaldring 4
D-70569 Stuttgart

die nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-23.15-1523 vom 15. April 2014 geforderten Prüfungen, Überwachungen und Beurteilungen durchgeführt hat.

Das Zertifikat bescheinigt, dass das genannte Bauprodukt den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-23.15-1523 entspricht.


Die Firma ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Das Zertifikat behält seine Gültigkeit so lange, bis Änderungen in der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder in den Bedingungen bei der Herstellung des Bauprodukts umgesetzt wurden.

Stuttgart, 24.11.2014



Abteilung - Mineralische Baustoffe -
Referat - Dämmstoffe -


(Dr. rer. nat. Thomas Popp)
Leiter der Zertifizierungsstelle